



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου

Ταχ. Δ/ση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίσχου

281 00, Αργοστόλι

Τηλέφωνο: 2671027546

E-mail: efakefi@gmail.com

Αργοστόλι

Προς: 1. DIVICO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΔΟΥ: Α' ΠΑΤΡΩΝ

ΑΦΜ: 999394107

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 95, ΠΑΤΡΑ, 26442

ΤΗΛ.: 2610461900

info@divico.gr

2. ΚΑΤΣΙΝΑ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

SIGMA SECURITY

chrisg2@otenet.gr

3. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CSB SECURITY

info@csb.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης σας ανακοινώνει, ότι θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην **εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και πυρανίχνευσης** στην Αρχαιολογική Αποθήκη Σάμης (Χαλιωτάτα), στην Αρχαιολογική Αποθήκη στην ΒΙΠΕ Αργοστολίου (1) και στην Αρχαιολογική Αποθήκη στην ΒΙΠΕ Αργοστολίου (2), στο πλαίσιο του **έργου με κωδικό 2022ΝΑ21400001 5150271 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (π.κ.1993ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400002)»**.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να μας υποβάλετε **εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών** από την παραλαβή της παρούσας, οικονομική προσφορά για την παραπάνω ανάθεση, με προϋπολογισμό του συνόλου της ανάθεσης που **δεν θα υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) χωρίς ΦΠΑ 24%, τριάντα επτά χιλιάδες, διακόσια ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%**, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Συστήματος Πυρασφάλειας στην αρχαιολογική αποθήκη Σάμης

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ. |
|-----|--|------|
| 1. | Πίνακας πυρασφάλειας Smart Line 8 (INIM) Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών επεκτεινόμενων στις 36. Δέχεται εξωτερικό χειροκίνητο μπουτόν κατάσβεσης, μπουτόν ακύρωσης, εντολή από πρεσοστάτη. Διαθέτει εντολή για ηλεκτροβαλβίδα ή πυροκροτητή, έξοδο προσυναγερμού και έξοδο για φωτεινή επιγραφή. | 2 |

| | | |
|----|--|--------|
| 2. | Επέκταση 8 ζωνών Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών για συμβατικούς πίνακες της σειράς Smartline. | 4 |
| 3. | Ανιχνευτής καπνού οπτικός με βάση Οπτικός ανιχνευτής καπνού. Χαμηλό προφίλ με ενδείκτη Led και έξοδο για ξεχωριστό ενδείκτη. Τάση λειτουργίας: 10-30Vdc <ul style="list-style-type: none"> • Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 90 uA • Κατανάλωση κατά τον συναγερμό: Max 40 mA • Ευαισθησία: 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dB/m • Θερμοκρασία λειτουργίας: -5°C + 40°C • Ύψος συμπεριλαμβανομένης της βάσης: 46mm • Διάμετρος: 110mm • Βάρος (με βάση): 160g • Βάρος (χωρίς βάση): 90g | 40 |
| 4. | Βάση πυρανιχνευτή Βάση για συμβατικούς ανιχνευτές. | 40 |
| 5. | Μπουτόν πυρασφάλειας <ul style="list-style-type: none"> • Επανατάξιμο μπουτόν αναγγελίας φωτιάς. Χρώμα: Κόκκινο. Με κλειδί για επανάταξη (reset) • Alarm με πάτημα του μαύρου σημείου • Δεν απαιτείται θραύση τζαμιού (πολλαπλές χρήσεις) • Στεγανότητα IP20 • Τοποθέτηση: επιτοίχια • Υλικό Housing: ABS πλαστικό • Τάση λειτουργίας: 19 έως 30V DC • Αντίσταση επαφής: 260 - 600Ohm • Ενδεικτικό LED σε alarm • Θερμοκρασία λειτουργίας -5 έως 40 οC <p>Διαστάσεις: 84 x 84 x 45 mm</p> | 4 |
| 6. | Σειρήνα Πυρασφάλειας με φάρο Δυνατή ένταση: 110 dB <ul style="list-style-type: none"> • Διευθυνσιοδοτούμενη • ιδανική για σύστημα ανίχνευσης μονοξειδίου στους σταθμούς αυτοκινήτων | 2 |
| 7. | Μπαταρία 7.2AH Χωρητικότητα 7.2Ah και Τάση 12V είναι τύπου AGM και είναι κατάλληλη για αποφόρτιση σε μεγάλο ποσοστό της χωρητικότητάς της | 2 |
| 8. | Κανάλι 25x25 | 200μ. |
| 9. | Καλώδιο 2x1,5 | 1000μ. |

2. Σύστημα Πυρασφάλειας στην αρχαιολογική αποθήκη Αργοστολίου – Παλιά (1)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ. |
|-----|---|------|
| 1. | <p>Πίνακας πυρασφάλειας Smart Line 8 (INIM) Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών επεκτεινόμενων στις 36. Δέχεται εξωτερικό χειροκίνητο μπουτόν κατάσβεσης, μπουτόν ακύρωσης, εντολή από πρεσοστάτη. Διαθέτει εντολή για ηλεκτροβαλβίδα ή πυροκροτητή, έξοδο προσυναγερμού και έξοδο για φωτεινή επιγραφή.</p> | 1 |
| 2. | <p>Επέκταση 8 ζωνών Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών για συμβατικούς πίνακες της σειράς Smartline.</p> | 2 |
| 3. | <p>Ανιχνευτής καπνού οπτικός 24V Οπτικός ανιχνευτής καπνού. Χαμηλό προφίλ με ενδείκτη Led και έξοδο για ξεχωριστό ενδείκτη. Τάση λειτουργίας: 10-30Vdc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 90 uA • Κατανάλωση κατά τον συναγερμό: Max 40 mA <ul style="list-style-type: none"> • Ευαισθησία: 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dB/m • Θερμοκρασία λειτουργίας: -5°C + 40°C • Ύψος συμπεριλαμβανομένης της βάσης: 46mm • Διάμετρος: 110mm • Βάρος (με βάση): 160g <p>Βάρος (χωρίς βάση): 90g</p> | 15 |
| 4. | <p>Βάση πυρανιχνευτή Βάση για συμβατικούς ανιχνευτές.</p> | 15 |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> • Μπουτόν πυρασφάλειας • Επανατάξιμο μπουτόν αναγγελίας φωτιάς. Χρώμα: Κόκκινο. Με κλειδί για επανάταξη (reset) • Alarm με πάτημα του μαύρου σημείου • Δεν απαιτείται θραύση τζαμιού (πολλαπλές χρήσεις) • Στεγανότητα IP20 • Τοποθέτηση: επιτοίχια • Υλικό Housing: ABS πλαστικό • Τάση λειτουργίας: 19 έως 30V DC • Αντίσταση επαφής: 260 - 600Ohm • Ενδεικτικό LED σε alarm • Θερμοκρασία λειτουργίας -5 ‘εως 40 οC <p>Διαστάσεις: 84 x 84 x 45 mm</p> | 2 |
| 6. | <p>Σειρήνα Πυρασφάλειας Δυνατή ένταση: 110 dB Δυνατή ένταση: 110 dB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διευθυνσιοδοτούμενη • ιδανική για σύστημα ανίχνευσης μονοξειδίου στους σταθμούς αυτοκινήτων | 2 |
| 7. | <p>Μπαταρία 7,2 ah για αυτονομία 30 ωρών (περίπου) 12V – 7.2 AH</p> | 2 |

| | | |
|----|--|-------------|
| | 7.2AH Χωρητικότητα 7.2Ah και Τάση 12V είναι τύπου AGM και είναι κατάλληλη για αποφόρτιση σε μεγάλο ποσοστό της χωρητικότητάς της | |
| 8. | Κανάλι 25x25 | 50μ. |
| 9. | Καλώδιο 2x1,5 | 600μ |

3. Σύστημα Πυρασφάλειας στη νέα αρχαιολογική αποθήκη Αργοστολίου – Νέα (2)

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ. |
|-----|--|------|
| 1. | Πίνακας πυρασφάλειας Smart Line 8 (INIM) Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών επεκτεινόμενων στις 36. Δέχεται εξωτερικό χειροκίνητο μπουτόν κατάσβεσης, μπουτόν ακύρωσης, εντολή από πρεσοστάτη. Διαθέτει εντολή για ηλεκτροβαλβίδα ή πυροκροτητή, έξοδο προσυναγερμού και έξοδο για φωτεινή επιγραφή. | 1 |
| 2. | Επέκταση 8 ζωνών Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών για συμβατικούς πίνακες της σειράς Smartline | 2 |
| 3. | Ανιχνευτής καπνού οπτικός με βάση Οπτικός ανιχνευτής καπνού. Χαμηλό προφίλ με ενδείκτη Led και έξοδο για ξεχωριστό ενδείκτη. Τάση λειτουργίας: 10-30Vdc <ul style="list-style-type: none"> • Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 90 uA • Κατανάλωση κατά τον συναγερμό: Max 40 mA • Ευαισθησία: 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dB/m • Θερμοκρασία λειτουργίας: -5°C + 40°C • Ύψος συμπεριλαμβανομένης της βάσης: 46mm • Διάμετρος: 110mm • Βάρος (με βάση): 160g Βάρος (χωρίς βάση): 90g | 18 |
| 4. | Βάση πυρανιχνευτή Βάση για συμβατικούς ανιχνευτές | 18 |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> • Μπουτόν πυρασφάλειας • Επανατάξιμο μπουτόν αναγγελίας φωτιάς. Χρώμα: Κόκκινο. Με κλειδί για επανάταξη (reset) • Alarm με πάτημα του μαύρου σημείου • Δεν απαιτείται θραύση τζαμιού (πολλαπλές χρήσεις) • Στεγανότητα IP20 • Τοποθέτηση: επιτοίχια • Υλικό Housing: ABS πλαστικό • Τάση λειτουργίας: 19 έως 30V DC • Αντίσταση επαφής: 260 - 600Ohm • Ενδεικτικό LED σε alarm • Θερμοκρασία λειτουργίας -5 έως 40 οC | 2 |

| | | |
|----|---|-----------|
| | Διαστάσεις: 84 x 84 x 45 mm | |
| 6. | Σειρήνα Πυρασφάλειας Δυνατή ένταση: 110 dB Δυνατή ένταση: 110 dB • Διευθυνσιοδοτούμενη • ιδανική για σύστημα ανίχνευσης μονοξειδίου στους σταθμούς αυτοκινήτων | 2 |
| 7. | Μπαταρίες 7,2 ah για αυτονομία 30 ωρών (περίπου) 12V – 7.2 AH 7.2AH Χωρητικότητα 7.2Ah και Τάση 12V είναι τύπου AGM και είναι κατάλληλη για αποφόρτιση σε μεγάλο ποσοστό της χωρητικότητάς της | 2 |
| 8. | Κανάλι 25x25 | 100μ . |
| 9. | Καλώδιο 2x1,5 | 800μ . |

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

- Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος πριν από οποιαδήποτε εργασία υποχρεούται να έρθει σε συνεννόηση με την Εφορεία.
- Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης και **λήξη την 31/12/2024.**
- Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το κόστος της προμήθειας, της εγκατάστασης, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση. Στην προσφορά πρέπει να είναι εμφανής ανά προμήθεια / μονάδα η τιμή προ ΦΠΑ, ο ΦΠΑ και η τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. **Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συνημμένο πίνακα/ πρότυπο σύνταξης οικονομικής προσφοράς. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η τιμή ολογράφως.**
- Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει ορισθεί από την ΕΦ.Α.ΚΕΦ.Ι.
- **Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1, 2 και 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, να έχετε υπόψη ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος, οφείλετε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα και με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016:**
 - α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

- β) Φορολογική ενημερότητα για υπογραφή σύμβασης.
- γ) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- δ) Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, ή πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
- ε) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εκχώρηση σύμβασης.
- στ) Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Αν δεν επιθυμείτε να καταθέσετε προσφορά παρακαλούμε να μας στείλετε συμπληρωμένη τη συνημμένη Δήλωση μη ενδιαφέροντος.

Συνημμένα:

1. Πίνακας οικονομικής προσφοράς
2. Υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Δρ Γρηγόριος Γρηγορακάκης
Αρχαιολόγος