



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων & Μελετών

Ταχ. Δ/ση : Αλ. Υψηλάντου 197
261 10 Πάτρα
Τηλέφωνα : 2610276207, 2610275070
FAX : 2610624051
E-mail : efaacha@culture.gr
Πληροφορίες : Β. Σκόνδρα

Interreg
Greece-Italy
TheRout_Net
European Regional Development Fund



Προς: ΜΥΕΒΟ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί των όρων της Διακήρυξης με αρ. 5/2023 για την “Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου”»

ΣΧΕΤ: Το με αρ. εισ. 207327/28.04.2023 Αίτημά σας

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματός σας, σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

1. Δεν υπάρχουν μέρη προθηκών που να αποτελούνται από υλικό MDF.
2. Η επιφάνεια επάνω στην οποία τοποθετούνται τα εκθέματα θα αποτελείται από φύλλο αλουμινίου πτυχωμένο κατά περίπτωση και όχι από MDF ZF 16χιλ.
3. Το υλικό κατασκευής είναι γάλυβας.
4. **A.** Η θέση της προθήκης ΠΡ1 με διαστάσεις 250x250x300 στην εκθεσιακή ενότητα ΣΕΛΙΑΝΑ προσδιορίζεται στη Γενική Κάτοψη (Σχ.Α.00). **B.** Οι κωδικοί των αναφερόμενων προθηκών στην ενότητα ΚΕΡΥΝΕΙΑ είναι ΠΡ5 και ΠΡ 6 αντίστοιχα, όπως στη Γενική Κάτοψη (Σχ.Α.00).
5. Σε όλες τις προθήκες θα χρησιμοποιηθούν κρύσταλλα triplex extra clear, τα οποία στις επιφάνειες θέασης θα είναι επιπλέον και antireflective. Ως επιφάνειες θέασης ορίζονται οι κάθετες μετωπικές επιφάνειες ή και οι οριζόντιες (καπάκι) εφόσον βρίσκονται σε ύψος μικρότερου του 1.40 μ.
6. Οι εσωτερικές κατασκευές βάθρων και στηριγμάτων των προθηκών δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της προμήθειας, θα εκπονηθεί σχετική μελέτη στηρίζεων στην πορεία.
7. Διευκρινίζεται στο συνημμένο επικαιροποιημένο Πίνακα Προθηκών (**συν. 1**).
8. Διευκρινίζεται στο συνημμένο επικαιροποιημένο Πίνακα Προθηκών (**συν. 1**).
9. Διευκρινίζεται στο συνημμένο επικαιροποιημένο Πίνακα Προθηκών (**συν. 1**).
10. Τα αναφερόμενα συστήματα φωτισμού δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της προμήθειας.
11. Τα αιτούμενα στοιχεία παρέχονται στο συνημμένο Πίνακα Φωτιστικών Προθηκών (**συν. 2**).
12. Με τον όρο «ασφάλεια» εννοείται η χρήση κλειδαριάς, που είναι και ο παράγων ασφάλειας της προθήκης, η οποία θα συνοδεύεται από Τεχνικό Φυλλάδιο, όπου θα φαίνεται ότι πρόκειται για κλειδαριά Μουσειακού τύπου με διαβάθμιση πρόσβασης κλπ.
13. Η απαίτηση αφορά στην προμήθεια συσκευών, οι οποίες θα συνοδεύονται από Τεχνικό Φυλλάδιο, όπου θα φαίνεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της Μελέτης και δεν πρόκειται για ιδιοκατασκευές.

Συνημμένα:

- Οι αναφερόμενοι Πίνακες 1-2

Η Διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Αρχαιολόγος